

„B” jelű melléklet

Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft. 5 MW teljesítményű melegvíz üzemű kazán beszerzés és beépítés eljárásának ajánlott műszaki szempontjai.

Közbeszerzés tárgya: 5 MW teljesítményű, melegvíz üzemű /110/70 hőlépcsőjű/ kazán beépítése meglévő égővel, meglévő gépészeti csatlakozásokhoz.

- Műszaki szempontok:-**
- Szavatolni kell a névleges teljesítményt
 - Meg kell adni a túlterhelés % - os értékét. Minimum 5 %
 - A meglévő AMR-5-G/F-M-1-6-T típusú gázégővel kell összeépíteni
 - A meglévő kazánalapokra kell elhelyezni a kazánt
 - Meg kell adni a lángcső terhelhetőségét /MW/m3/
 - Meg kell adni a lángcső+fordulókamra terhelhetőségét /MW/m3/
 - A kazán víztérfogata.
 - Hatásfok és füstgázhőmérséklet megadása.
 - Emissziós értékek megadása.
 - Garanciális idő megadása
 - Szervízszolgáltatás elérhetősége /óra/

Pályázóra vonatkozó szempontok:

- Az utolsó három év referenciái 1 MW-10 MW tartományban
- A cég árbevétele az utolsó lezárt 3 évben
- Tanúsítványok szerelésre 3/1998 IKIM rendelet
- Minőségbiztosítás ISO9001

Kisvárdai, 2015. november 23.


Bravics Endre
ügyvezető

Kisvárdai Közmű Kft.
4600 Kisvárdai,
Piac utca 5.
Adószám: 23413393-2-15